

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России)

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Тула, Одоевское шоссе, д.89 телефон 39-50-91, ondpriv-sov@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 188 / 1 / 111

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Пилипенко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 188 от "04" августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "06" августа 2021 г. по 15 ч 00 мин. "06" августа 2021 г. проведена внеплановая проверка

Инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) старшим лейтенантом внутренней службы Тищенко Антоном Вадимовичем, МБОУ «ЦО №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», расположенный по адресу: г. Тула, Одоевское шоссе, д.102а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ «ЦО №44» Трусовой Майей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить вторым эвакуационным выходом помещения групп №5 (лит. А, 11,14- 1 этаж), №6 (лит. А 7,10-2 этаж), №7 (лит. А, 3,18-2 этаж), №8 (лит. А,3,26-1 этаж), №11 (лит. А1,1,10- 1	п.4.2.9 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	

	этаж), №12 (лит. А1, 5,8-1 этаж) в здании детского сада МБОУ «ЦО №44»		
2.	При высоте лестниц более 45 см выполнить ограждения с перилами (эвакуационный выход из медицинского блока и пищеблока).	п.5.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022
3.	Выполнить лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации из помещений 2-го этажа в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	СП 1.13130.2020 п.4.4.7, 4.4.2, 4.4.1 (а) «Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Тищенко Антон Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 06 » августа 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 06 » августа 20 21 г.

Директор МБОУ «ЦО №44» Трусова Мая
Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия 56-99-99
Тел. отдела НД г. Тулы (по Советскому округу) 21-10-45